

ZELBRITE

Návod k použití

- 1) Odstraňte existující náplň pískového filtru (jedná-li se o výměnu náplně písku)
- 2) Nasypte produkt Zelbrite až po normální úroveň
- 3) Vyperte a vypláchněte filtr (Backwash / Rinse)

Praní a vypláchnutí filtru

- je velmi důležité řádně vyprat produkt Zelbrite, aby byly odstraněny jemné prachové částice před přepnutím filtru do normálního filtračního cyklu
- proveďte Prací – Vyplachovací (Backwash / Rinse) cyklus nejméně 3x , nebo dokud voda v kontrolní skleničce filtru není čistá

Doporučení při praní filtru

Jelikož Zelbrite je lehčí nežli písek a při praní by mohlo dojít k odplavení jeho drobných částic. Doporučujeme proto zredukovat průtok potrubí odpadní vody.

Manipulace

Zelbrite není nebezpečný materiál, avšak opatrnost je nutná, aby se zamezilo vdechnutí nebo vniknutí prachu do očí. Používání roušky kryjící ústa a nos a použití ochranných brýlí je doporučeno. V případě zasažení očí prachem proveďte opláchnutí tekoucí vodou.

Skladování

Skladujte na suchém a zakrytém místě mimo přímý sluneční svit pro delší životnost obalu. Regenerace (nikoliv však výměna) Zelbrite má zvláštní schopnost odstraňovat z vody amonium / amoniak. K udržení této výhody je potřeba náplň Zelbrite ve filtru regenerovat koncentrovaným 10% roztokem soli (1 kg NaCl / 10 l vody) po dobu cca 12 hodin.

Postup: - vyprat a vypláchnout filtr (Backwash / Rinse)

- vypustit vodu z filtru
- naplnit filtr roztokem
- po cca 12 hod. vypustit roztok
- napustit vodu a důkladně vyprat a vypláchnout (Backwash / Rinse)

Frekvence regenerace závisí na charakteru bazénu a jeho použití.

Typická frekvence regenerace:

- Soukromé bazény rodinné – každé 2 roky
 - Plavecké bazény veřejné – 1 x za rok
 - Bazény s velkou zátěží (rehabilitační, dětské, veřejné)
- dle nárůstu množství amonia